

कार्यालय मुख्य अग्निशमन पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0) / 2020

अधिकारी

नैनीताल (हल्दानी)
दिनांक-जनवरी ५, 2020

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
MOHAN LAL SAH BAL VIDYA MANDIR,
PETER'S FIELD, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:- MOHAN LAL SAH BAL VIDYA MANDIR, PETER'S FIELD, DISTT-NAINITAL, का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से
निरीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-68624522 दिनांक:-30.12.2019 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांक:-30.12.2019 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा MOHAN LAL SAH BAL VIDYA MANDIR, PETER'S FIELD, DISTT-NAINITAL, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

- परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 30 हजार ली0 क्षमता एवं ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान है।
- परिसर में 17 अद्द एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता, 04 अद्द CO₂ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता एवं 02 अद्द होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश/शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा।

3. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किए जाने पर पिछले वर्ष की अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों के निरीक्षण किए जाने हेतु निर्धारित जमा शुल्क की छायाप्रति भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) निम्नवत माध्यम (a) E Treasury द्वारा ONLINE स्वयं ही अथवा (b) मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्दानी)/अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल से ट्रेजरी चालान प्रमाणित करवाकर स्थानीय ट्रेजरी में जमा कराया जा सकता है।)

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-2-शी0संस्थान/एफ.एस. नैनी/20 के आधार पर MOHAN LAL SAH BAL VIDYA MANDIR, PETER'S FIELD, DISTT-NAINITAL, को दिनांक-31.12.2020 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

16/1/2020
8-1-2020

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (हल्दानी)
नैनीताल हल्दानी